



AZECOLAB
RELIABLE DATA - SOUND DECISION!

Salyan şosesi 32, Bakı, Azərbaycan
Tel: +99412 3100200/3100300, test@azecolab.com
ISO 17025, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Test hesabatı

AB-0469-T

T14801R1

12-20

Sifarişçi adı/adresi: **“Seylab”**
Bakı şəh., Nərimanov r., Ə.Rəcəbli 33/1 Aztex plaza
Xankişiyev Mütəllim- Korporativ Manager

Müqavilə: C297T14801

Sınaq: 14801 – Su keyfiyyəti sınaqları

Nümunə(lər)nin qəbul edilmə tarixi: 11/12/20

Sınaq aparıldığı tarix(lər): 11/12/20–15/12/20

Cəmi səhifə sayı: 3

HESABATI HAZIRLAYAN:

Şükufə İsmayılova
AZECOLAB COMPANY LLC,
KT/KN və hesabat üzrə mütəxəssis
İmza:

Tarix: 15/12/20



TƏSDİQLƏYƏN:

Əbülfət Kərimov
AZECOLAB COMPANY LLC,
KT/KN Menecer
İmza:

Tarix: 15/12/20

*Nümunəgötürmə Sifarişçi tərəfindən icra edilmişdir.
Nümunələr Sifarişçi tərəfindən laboratoriyaya çatdırılmışdır.
Bütün analizlər Azecolab laboratoriyasında və sifarişçinin sahəsində icra olunmuşdur.*

Güvən ehtimalı ilə verilmiş Sınaq və ya ölçmə qeyri/müəyyənlikləri (əgər tətbiq olunursa) və Sınaq metodları bu hesabatın bir hissəsi kimi növbəti səhifələrdə verilmişdir.

*Bu hesabatın nüsxəsi AZECOLAB COMPANY MMC-nin yazılı icazəsi olmadan qismən çap edilərək çoxaldıla bilməz.
İmzasız hesabatlar etibarsızdır.*



1. İşin həcmi

Sifarişçi su nümunəsində mikrobioloji və fiziki-kimyəvi parametrlərin laboratoriya analizi və nəticələrin aşağıda göstərilən standartlarla müqayisə edilməsi üçün müraciət etmişdir.

Sınaq parametrləri	Vahid	Aİ/ÜST içməli su standartları	DÜST içməli su standartları
Hidrogen göstəricisi	pH vahidi	5.5-9.5	6.0-9.0
Elektrik keçiriciliyi	uS/sm	<2500	NA
Bulanıqlıq	NTU	<5	<2.6
Rənglilik	mq/L Pt-Co	<15	<20
Ümumi Codluq	mq/L CaCO ₃	60	350
Ümumi həll olmuş duzlar	mq/L	NA	<1000
Ümumi Koliformlar	kyv/100 ml	<1	<1
E-Koli	kyv/100 ml	<1	<1
Ümumi mikrob sayı 22 °C	kyv/1 ml	<100	-
Ümumi mikrob sayı 37 °C	kyv/1 ml	<20	-

2. Nümunənin qeydiyyat cədvəli

Laboratoriyaya çatdırılma		Nümunəgötürmə		Nümunə haqqında məlumat		Matriks	Qab#	Nüm#
11/12/20	12:40	11/12/20	NA	Seylab	19 L qablaşdırılmış su	DW	Plastic bottle	14801-1



Bu hesabatın nüsxəsi AZECOLAB COMPANY MMC-nin yazılı icazəsi olmadan qismən çap edilərək çoxaldıla bilməz.
İmzasız hesabatlar etibarsızdır.



3. Tətbiq olunan sınaq metodları

Parameter	Vahid	MEH	KH	MQ, %	Texnika	Metod
Hidrogen göstəricisi	pH vahidi	NA	NA	2	pH meter	ASTMD1293
Elektrik keçiriciliyi	uS/sm	1.4	2	6.2	Conductivity meter	EPA120.1
Bulanıqlıq	NTU	0.07	0.34	10.8	Nephelometric	EPA180.1
Rənglilik	mq/L Pt-Co	1.5	5	14.5	Spectrophotometric	SM2120C
Ümumi həll olmuş duzlar	mq/L	10	30	7	Gravimetric	EPA160.1
Ümumi Codluq	mq/L CaCO ₃	0.59	2	7	Titrimetric	SM2340C
Ümumi Koliformlar	kyv/100 ml	1	NA	0.064log	Membrane filter	ISO9308-1
E-Koli	kyv/100 ml	1	NA	0.064log	Membrane filter	ISO9308-1
Ümumi mikrob sayı 22 °C	kyv/1 ml	<1	-	0.12log	Plate counting	SM9215B
Ümumi mikrob sayı 37 °C	kyv/1 ml	<1	-	0.1log	Plate counting	SM9215B

NA - Tətbiq olunmur

ICS - Ion Chromatography System

MEH (LOD) - Müəyyən edilmə həddi- Tətbiq edilən metodla qeydə alına bilən ən kiçik qatılıq.

KH (LOQ) - Kəmiyyət həddi- Məqdarca ölçülə bilən və qeyri müəyyənliyi hesabına bilən ən kiçik qatılıq. Hesabat cədvəlinə daxil edilən və MEH və KH arasında qiymət alan nəticələr keyfiyyət xarakterli mənə daşır.

MQ (MU) - Metodun qeyri-müəyyənliyi - aşağı və yuxarı aralıqları müəyyən edir, beləliklə laboratoriyanın AKN-nın əsasında təsdiq edilmiş nəticə verilir. MQ % -lə verildikdə, hesabatda verilən nəticənin mənfi və müsbət %-i ilə verilmiş aralıqda yerləşdiyi qəbul edilir.

4. Sınaq nəticələri

Parameter	Vahid	11/12/20	Aİ/ÜST içməli su standartları	DÜST içməli su standartları
		Seylab 19 L qablaşdırılmış su DW 14801-1		
Hidrogen göstəricisi	pH vahidi	7.77	5.5-9.5	6.0-9.0
Elektrik keçiriciliyi	uS/sm	46	<2500	NA
Bulanıqlıq	NTU	0.53	<5	<2.6
Rənglilik	mq/L Pt-Co	<1.5	<15	<20
Ümumi Codluq	mq/L CaCO ₃	18	60	350
Ümumi həll olmuş duzlar	mq/L	37	NA	<1000
Ümumi Koliformlar	kyv/100 ml	<1	<1	<1
E-Koli	kyv/100 ml	<1	<1	<1
Ümumi mikrob sayı 22 °C	kyv/1 ml	24	<100	-
Ümumi mikrob sayı 37 °C	kyv/1 ml	10	<20	-

Qeyd 1. Sınaq nəticələri yalnız qəbul edilmiş nümunə(lər)ə aiddir

5. Hesabatın baxış tarixçəsi

Baxış#	Tarix	Baxışın Təsviri	Düzəlişlər
01	15/12/20	Hesabat yayımlandı və təsdiq edildi	-

-HESABATIN SONU-